



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)
Территориальный отдел в г. Кемерово**

Шахтеров пр., д. 20, г. Кемерово, 650002

тел./факс (3842) 64-11-58

E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru <http://42.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Предписание 185
об устранении выявленных нарушений

г. Кемерово

«26» марта 2024 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Кулебакина Ксения Алексеевна, главный специалист – эксперт по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени Леонида Иосифовича Соловьев».

Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени Леонида Иосифовича Соловьев».

ОГРН 1024200714020 ИНН 4207023160

Юридический адрес: 650023, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 40 А.

Фактический адрес: 650023, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 40 А.

УСТАНОВИЛ:

выявлены нарушения:

1. В результате оценки площади учебных кабинетов на 1 обучающегося при организации фронтальных форм занятий, установлено, что количество обучающихся 1б, 4а, 4б, 5а, 5б, 6б, 7а, 8б, 9а классов больше расчетного количества, исходя из нормы площади кабинетов на одного обучающегося не менее 2,5 м², что не соответствует требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Таблицы 6.1 главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2. Максимальная наполняемость классов при организации групповых форм работы от 11 до 12 человек, площади кабинетов для организации групповых форм работы от 34,1 м² до 45,5 м². Площади кабинетов на 1 учащегося составляют 2,4 – 3,0 м², при требовании не менее 3,5 м², что не соответствует требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Таблицы 6.1 главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
3. Лаборантская кабинета биологии не обеспечена холодным и горячим водоснабжением (умывальная раковина не оборудована), что не соответствует требованиям п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. В учебных кабинетах используются стулья для учителей с тканевой отделкой, не позволяющей проводить влажную обработку с моющими и дезинфицирующими средствами; в рекреации на 3 этаже блока начальной школы установлены диваны с дефектами покрытия; в кабинете № 31 информатики установлены стулья (кресла) с тканевой отделкой, что не соответствует требованиям п. 2.4.3, 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. В учебных кабинетах №№ 2, 8, 29, 28 кабинете врача, в гардеробе на 1 этаже отмечены дефекты линолеумного покрытия пола, что не соответствует требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. В кабинетах №№ 2, 8, 9, 29, 28, 19, 34, процедурном кабинете, малом спортивном зале, лаборантской химии отмечены дефекты покрытия стен (трещины штукатурного слоя, дефекты обоев), что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. В кабинетах №№ 2, 9, 19, 42, 37, 35, 32, процедурном кабинете, малом спортивном зале отмечены дефекты покрытия потолка (трещины штукатурного слоя), что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
8. В кабинетах №№ 26, 21, 32, большом спортивном зале, рекреации возле кабинета № 28, в туалете для мальчиков на 2 этаже, в туалете для девочек на 3 этаже отмечены следы течи на потолке, стенах, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
9. В рекреациях 1, 2, 3 этажей, на лестничных клетках (правого и левого крыла, запасного входа) 1-3 этажей, библиотеке, кабинетах №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 44, кабинете зам. директора по АХР, в помещении лыжной базы установлены ветхие деревянные окна, фрамуги и форточки не исправны, проветривание помещений не осуществляется, что не соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
10. В кабинетах №№ 8, 28, рекреациях 1, 2, 3 этажах остекление окон выполнено не из цельного стекла, что не соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. Гардероб на 1 этаже не оснащен местом для хранения обуви на каждого обучающегося, что не соответствует требованиям п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12. Не выполнено ограждение территории со стороны гаражного кооператива «Откос», что не соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения **в срок до «02» сентября 2025 г.**

1. Обеспечить соблюдение площади учебных кабинетов на 1 обучающегося при организации фронтальных форм занятий не менее 2,5 м², п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Таблицы 6.1 главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2. Обеспечить соблюдение площади учебных кабинетов на 1 обучающегося при организации групповых форм работы не менее 3,5 м², п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Таблицы 6.1 главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

3. Лаборантскую кабинета биологии обеспечить холодным и горячим водоснабжением, п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В учебных кабинетах установить стулья для учителей с отделкой, позволяющей проводить влажную обработку с моющими и дезинфицирующими средствами; в рекреации на 3 этаже блока начальной школы установить диваны без дефектов покрытия; в кабинете № 31 информатики установить стулья (кресла) отделкой, позволяющей проводить влажную обработку с моющими и дезинфицирующими средствами, п. 2.4.3, 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В учебных кабинетах №№ 2, 8, 29, 28 кабинете врача, в гардеробе на 1 этаже устранить дефекты линолеумного покрытия пола, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. В кабинетах №№ 2, 8, 9, 29, 28, 19, 34, процедурном кабинете, малом спортивном зале, лаборантской химии устранить дефекты покрытия стен (трещины штукатурного слоя, дефекты обоев), п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. В кабинетах №№ 2, 9, 19, 42, 37, 35, 32, процедурном кабинете, малом спортивном зале устранить дефекты покрытия потолка (трещины штукатурного слоя), п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. В кабинетах №№ 26, 21, 32, большом спортивном зале, рекреации возле кабинета № 28, в туалете для мальчиков на 2 этаже, в туалете для девочек на 3 этаже устранить следы течи на потолке, стенах, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. В рекреациях 1, 2, 3 этажей, на лестничных клетках (правого и левого крыла, запасного входа) 1-3 этажей, библиотеке, кабинетах №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 44, кабинете зам. директора по АХР, в помещении лыжной базы установить окна с конструкцией обеспечивающую возможность проветривания в любое время года в, п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. В кабинетах №№ 8, 28, рекреациях 1, 2, 3 этажах остекление окон выполнить из цельного стекла, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. Гардероб на 1 этаже оборудовать местом для хранения обуви на каждого обучающегося, п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12. Выполнить ограждение территории по всему периметру - со стороны гаражного кооператива «Откос», п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ответственность за выполнение предписания возложить на: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени Леонида Иосифовича Соловьев».

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, необходимо представить «03» сентября 2025 г. должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово, Кулебакиной Ксении Алексеевны, главному специалисту-эксперту

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по адресу: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20, каб. 336

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист- эксперт

Кулебакина К.А.

(должность лица,
выдавшего предписание)

(подпись)

(ФИО)

Предписание получено «26» марта 2024 г.



(подпись)

Ивлева И.Н.

(ФИО законного или иного представителя
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 2024

Копия предписания направлена: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Притомская Набережная, 7 Б.
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)